

**УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

**Областное казенное учреждение  
«Липецкий областной противотуберкулезный санаторий  
«Лесная сказка»**

## **ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

Липецк 2024 год



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач  
ОКУ ЛОПС «Лесная сказка»

Левакова Г. Н.  
2024 г.

## ПАСПОРТ доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере здравоохранения

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

#### 1.1. Наименование объекта:

*Спальный корпус противотуберкулезного санатория «Лесная сказка»*

#### 1.2. Адрес объекта, на котором предоставляются услуги:

*Российская федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Двуреченский сельсовет, территория Лесная сказка санаторий, здание 7*

#### 1.3. Сведения об объекте:

- *Отдельно стоящее здание 2 этажа,*
- *Общая площадь (кв. м) – 2612*
- *Наличие прилегающего земельного участка: 3268 (кв. м)*
- *Год ввода в эксплуатацию – 1965*
- *Год проведения последнего капитального ремонта – 2015*

#### 1.4. Наименование собственника объекта:

*Управление Здравоохранения Липецкой области.*

#### 1.5. Адрес места нахождения объекта:

*Липецкая область, Грязинский район, Двуреченский с/с, Грязинское лесничество, Фацевское участковое лесничество, квартал 66.*

#### 1.6. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращённое наименование):

*Областное казенное учреждение «Липецкий областной противотуберкулезный санаторий «Лесная сказка», ОКУ ЛОПС «Лесная сказка»*

#### 1.7. Форма собственности объекта:

*Государственные казённые учреждения субъектов Российской Федерации.*

#### 1.8. Пропускная способность объекта:

*100 чел./мес. (круглосуточное проживание).*

### 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА

#### 2.1. Сфера деятельности: *Здравоохранение.*

#### 2.2. Наименование предоставляемой(-ных) услуги (услуг):

*Санаторно – курортная деятельность*

#### 2.3. Форма оказания услуг:

*С круглосуточным пребыванием (проживанием).*

#### 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:

*Граждане 18 лет и старше.*

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:  
*Инвалиды-колясочники (К), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О).*

### 3. ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

3.1. Путь следования к объекту общественного транспорта:  
*Служебный автобус, санитарный транспорт*

### 4. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

4.1. Территория, прилегающая к объекту:  
*Асфальтированные дорожки в лесном массиве.*

4.2. Вход в объект:  
*Пандус с поручнями.*

4.3. Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации):  
*Коридоры, лестницы, пожарные выходы, пожарные лестницы.*

4.4. Зона целевого назначения объекта:  
*Кабинетная форма обслуживания.*

4.5. Санитарно-гигиенические зоны:  
*Отдельная палата со специально оборудованной санитарно-гигиенической зоной.*

4.6. Система информации и связи:  
*Стенды, телефон, Wi-Fi.*

### 5. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Места для стоянка автотранспортных средств для инвалидов доступны на двух стоянках: основной и у входа в корпус. Необходимо обозначить места для автотранспортных средств, перевозящих инвалидов, установить указатели направления движения
2	Сменные кресла-коляски	Отсутствуют.
3	Адаптированные лифты	Отсутствуют.
4	Поручни	Поручни установлены на пандусах на нормативной высоте
5	Пандусы	Вход в здание оборудован пандусами
6	Подъемные платформы (аппарели)	Отсутствуют. Нет необходимости.
7	Раздвижные двери	Отсутствуют. Необходимо рассмотреть возможность установки раздвижных дверей во входной группе.
8	Доступные входные группы	Входные группы доступны частично. Центральный вход оборудован пандусами и поручнями.
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Оборудованное вспомогательными приспособлениями для инвалидов категорий «К» и «О» доступно Санитарно-гигиеническое помещение в специально оборудованной палате с широкими проемами дверей

10	Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	Ширина лестничных маршей, площадок доступна для всех категорий инвалидов.
----	--	---

## 6. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов услуги
1	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Расширить предоставляемую информацию по услугам
2	Проведение инструктирования или обучения сотрудников для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проведение инструктажей сотрудников, для работы с инвалидами
3	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Имеются
4	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Услуга с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации возможна
5	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Санитарный транспорт, взаимодействие с управлением соц. политики

Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов:  
**Объект доступен для инвалидов категорий К и О.**

## 7. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ И ОБЪЕКТА

№ п/п	Предлагаемые решения доступности для инвалидов услуги ( * )	Сроки
1	Модернизировать зону «Территория, прилегающая к зданию»: <ul style="list-style-type: none"> <li>• обозначить места для автотранспортных средств, перевозящих инвалидов;</li> <li>• установить указатели направления движения;</li> <li>• оборудовать территорию местами отдыха.</li> </ul>	до 2025 года
2	Модернизировать зону «Зона целевого назначения»: оборудовать кабинет для инвалидов - колясочников на 1 этаже	до 2030 года

\* С учётом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведённых в разделе 5 и 6 паспорта

Паспорт доступности объекта составлен на основании Акта обследования объекта от 11.04.2022 г.